



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-1-40-291-5/22**
Datum: **27.06.2022. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući zahtjev Grada Bosanska Krupa, u postupku izdavanja prethodne vodne saglasnosti za rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže u Ulici 511. Slavne brdske brigade, u Bosanskoj Krupi, na osnovu člana 139. stav (1) Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 123. stav (2) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99), donosi:

ZAKLJUČAK

1. Odbacuje se zahtjev Grada Bosanska Krupa, za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže u ulici 511. Slavne brdske brigade u Bosanskoj Krupi, faza I, s obzirom da za predmetnu aktivnost, u skladu s odredbama člana 139. stav (1) Zakona o vodama, nije propisana obaveza pribavljanja vodnih akata od strane ove Agencije.
2. Ovaj Zaključak ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, odlukama, uredbama i drugo.

Obrazloženje

Podnosilac zahtjeva, GOU Bosanska Krupa, je dana 30.05.2022. godine, aktom broj: UP-I-04-19-1-1098/22, zatražio davanje saglasnosti za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u ulici 511. Slavne brdske brigade u Bosanskoj Krupi.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

- Zahtjev za davanje saglasnosti broj: UP-I-04-19-1-1098/22, dana 30.05.2022. godine,
- Glavni projekat fekalne kanalizacione mreže u ulici 511. Sbbr (lijeva strana) Bosanska Krupa, broj: TSP-04-47/22, izrađen od strane Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo, marta 2022. godine, u Sarajevu (dostavljeno u digitalnom obliku na CD-u),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-17,21-18; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 23-86/12 i 22-203/1),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-17,21-18; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 23-86/14, 23-86/11, 23-86/8 i 23-86/10),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-17,21-18; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 23-86/9, 23-85/3, 23-85/4, 23-90/3 i 23-90/4),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-14, 21-15, 21-17, 21-18; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 23-84/3, 23-84/4 i 23-77/1),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-17, 21-18; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 23-84/2, 23-80/1, 23-79/1 i 23-77/3),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-17, 21-18; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 23-82/2, 23-133/1, 22-199/1, 22-199/5 i 22-199/2),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-14, 21-15; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 22-141, 22-132/2, 22-116, 22-117, 22-118 i 22-203/3),

- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-14, 21-15; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 22-137/1, 22-142, 22-143 i 22-144),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-14, 21-15; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 22-156/3, 22-154/2, 22-162/3 i 21-208),
- Kopija katastarskog plana, Katastarka općina Bosanska Krupa, Broj plana: 5K15-21-15; izdana od strane GOU Grada Bosanska Krupa pod brojem UP-1-04-19-1-1098/22 dana 14.04.2022. godine, u Bosanskoj Krupi (za k.č. broj: 21-172/3 i 21-172/2),
- Stručno mišljenje za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u ulici Slavna bbr (lijeva strana) u Bosanskoj Krupi, na zahtjev Grada Bosanska Krupa; izdano od strane Instituta za građevinarstvo „IG“ Banjaluka pod brojem: IZ-IGBL-IN-UTU-1672/22, dana 23.05.2022. godine,
 - Izvod iz izmjena i dopuna prostornog plana Općine Bosanska Krupa 2007. do 2027. godine – Sintezni prikaz korištenja prostora (nacrt plana),
 - Izvod iz glavnog projekta „Fekalne kanalizacione mreže u ulici 511. Sbb (lijeva strana) Bosanska Krupa – Situacioni prikaz fekalnog kolektora,
- Kopija rješenja o vodnoj dozvoli, kojim se daje vodna dozvola JKP „10. JULI“ d.o.o. Bosanska Krupa za privremeno ispuštanje komunalnih otpadnih voda grada Bosanske Krupe u otvorene vodotoke rijeka Une i Krušnice; izdano od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo pod brojem: UP-I/25-3-40-665-8/19, dana 28.02.2020. godine,

Zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže u ulici 511. Slavne brdske brigade, u Bosanskoj Krupi, podnosilac zahtjeva je tražio da mu se izda suglasnost za rekonstrukciju predmetne kanalizacione mreže zbog lošeg stanja iste.

U zahtjevu je navedeno da je postojeća kanalizaciona mreža priključena na postojeći privremeni ispust AB kanal Šujnovac (250 x 250 cm) te da će izgradnjom novog fekalnog kolektora isti biti spojen, također na AB kanal Šujnovac, a zašta je izdana vodna dozvola broj: UP-I/25-3-40-665-8/19 od 28.02.2020. godine.

Međutim, uvidom u priloge dostavljene na CD-u, odnosno uvidom u Glavni projekt fekalne kanalizacione mreže u Ulici 511. sbbr (lijeva strana) Bosanska Krupa, urađen od strane Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo marta 2022. godine nije tako predviđeno. Navedenim projektom je predviđeno da se izradi novi kolektor DN 400 do ispusta u rijeku Unu sa novom ispusnom građevinom, čiji detalj je dat u projektu.

Isto tako u tehničkom opisu navedenog projekta se navode slijedeće faze/dionice u realizaciji projekta:

- Dionica I izvođenje glavne trase kolektora u dužini od 374,28 m sa privremenim spojem na kanal Šujnovac,
- Dionica II izvođenje drugog dijela kolektora u dužini od 224,89 m od FR011 do ispusta u rijeku Unu,
- Priključci 1-8 izvođenje, odnosno priključenje bočnih ulica sa svim svojim elementima na glavni kolektor. Ove dionice mogu sa raditi samostalno ili više njih ovisno o finansijskim mogućnostima.

Kod ovakvog stanja stvari, da bi se moglo nastaviti vođenje predmetnog upravnog postupka, pismenim putem, dana 15.06.2022. godine je zatraženo od gradskog organa uprave, kao i upravitelja javnog gradskog kanalizacionog sistema, da se u roku od 30 dana izjasne na upit:

- Da li će rekonstruisana kanalizaciona mreža biti priključena na postojeći ispust – AB kanal potoka Šujnovac ili će se raditi novi ispust DN 400, kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom?
- Da li će se predmetnom rekonstrukcijom bitno promijeniti kvantitet i kvalitet otpadnih voda na ispustu Šujnovac, u odnosu na sadašnje stanje, za koje je izdan vodni akt o privremenom ispuštanju urbanih otpadnih voda?

Pored navedenog, od podnosioca zahtjeva je traženo da dostavi dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi.

Dana 22.06.2022. godine podnosilac zahtjeva je dostavio dopunu podneska zahtjeva sa slijedećom dokumentacijom:

- Kopija naloga za plaćanje upravne pristojbe,

- Akt broj: UP-1 04-19-1-1098/22 od 20.06.2022. godine, kojim se očituje na postavljeni upit, na način:
 - Rekonstruisana kanalizaciona mreža će biti priključena na postojeći ispust – AB kanal potoka Šujnovac. Novi ispust DN 400 se neće raditi,
 - Predmetnom rekonstrukcijom neće se bitno promijeniti kvalitet i kvantitet otpadnih voda na ispustu Šujnovac u odnosu na sadašnje stanje. Ovim aktivnostima ne povećava se broj korisnika kanalizacionog sistema u odnosu na vodni akt o privremenom ispuštanju urbanih otpadnih voda.

Dana 27.06.2022. godine operator javnog gradskog kanalizacionog sistema, JKP „10. JULI“ d.o.o. Bos. Krupa, dostavio je akt broj: 4076/22 od 20.06.2022. godine, kao odgovor na upit Agencije od 15.06.2022. godine, kojim se konstatuje:

- Rekonstruisana kanalizaciona mreža će biti priključena na postojeći ispust – AB kanal potoka Šujnovac. Novi ispust DN 400 se neće graditi,
- Predmetnom rekonstrukcijom neće se bitno promijeniti kvalitet i kvantitet otpadnih voda na ispustu Šujnovac u odnosu na sadašnje stanje. Ovim aktivnostima ne povećava se broj korisnika kanalizacionog sistema u odnosu na vodni akt o privremenom ispuštanju urbanih otpadnih voda.

Nadalje, u podnesku zahtjeva GOU Bosanska Krupa navedeno je sljedeće:

- Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bosanska Krupa je gradskoj upravi podnijela zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u Ulici 511. Sbbr u Bosanskoj Krupi te je isti prosljeđen ovoj Agenciji za davanje saglasnosti,
- Postojeća kanalizaciona mreža je priključena na postojeći privremeni ispust AB kanal Šujnovac,
- Izgradnjom novog fekalnog kolektora je predviđeno prespajanje postojećih priključaka (objekata) sa starog kanalizacionog kolektora, koji bi također bio spojen na AB kanal Šujnovac,
- Za ispuštanje fekalnih otpadnih voda iz postojećeg ispusta Šujnovac je pribavljena vodna dozvola od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo pod brojem: UP-I/25-3-40-665-8/19 od 28.02.2020. godine.
- Kao razlog za izgradnju novog kolektora se navodi dotrajalost postojeće kanalizacione mreže,
- Razlog za traženje suglasnosti od strane ove Agencije je taj što je tako traženo stručnim mišljenjem datim od strane nosioca izrade prostorno planske dokumentacije,

Stručnim mišljenjem nosioca izrade prostorno planske dokumentacije se konstatuje sljedeće:

- Izgradnjom fekalne kanalizacione mreže u Ulici 511. Sbbr (lijeva strana) u Bosanskoj Krupi, ukupne dužine cca 1100 metara se rješava uža gradska zona.
- Trasa kolektora počinje na spoju ulica Mirsada Crnkića i 511. Slavne brdske brigade, polaže se u trotoar lijeve strane magistralne ceste M-14 (Bihać – Bosanski Novi) te ispod magistralne ceste prelazi u Šehidsku ulicu, daljna trasa je predviđena Trgom Alije Izetbegovića te preko parka u rijeku Unu.
- Drugi uvjet za izdavanje urbanističke saglasnosti jeste da se pribavi mišljenje i saglasnost nadležne agencije za upravljanje vodnim dobrom tj. „Agencije za vodno područje rijeke Save“ s obzirom da je ispust kolektora planiran u rijeku Unu bez prethodnog prečišćavanja, kao i zbog linije plavljenja.

Glavnim projektom fekalne kanalizacione mreže u Ulici 511. Sbbr (lijeva strana) Bosanska Krupa je definirano sljedeće:

- Projektnim zadatkom je dat uvjet da se završetak kolektora uradi na način da se omogući priključenje na glavni fekalni kolektor planiran kroz WATSAN projekta,
- Izrada projektne dokumentacije u ovoj oblasti ne može se osloniti na neko šire, konceptualno rješenje, koje je prethodno razrađeno, stručno revidovano i od institucija usvojeno. U odsustvu konceptualnih rješenja nadležne institucije pribavljale su i raspolažu određenom projektnom dokumentacijom koja najčešće tretira male prostorne obuhvate i pojedinačne probleme navedene infrastrukture.
- Trasa kolektora počinje na spoju ulica Mirsada Crnkića i 511. Slavne brdske brigade, polaže se u trotoar lijeve strane magistralne ceste M-14 (Bihać – Bosanski Novi) te ispod magistralne ceste prelazi u Šehidsku ulicu, daljna trasa je predviđena Trgom Alije Izetbegovića te preko

parka u rijeku Unu. Tu je planirana i pumpna stanica za prepumpavanje otpadne vode mostom na drugu stranu rijeke Une.

- Projektom je predviđeno da se glavni fekalni kolektor u ulici 511. Slavne brdske brigade izvodi u dvije faze, a svaki od priključaka iz bočnih ulica predstavlja zasebnu cjelinu:
 - I faza/dionica – početak kolektora je predviđen ispustom u FRO1 ST 0+000,00. Dalje je predviđeno polaganje kolektora u trotoar magistralne ceste M-14 do FRO8, zatim trasa kolektora prolazi ispod trupa magistralne ceste u kolovoz Šehidske ulice do FRO 11, stacionaže ST 0+374,28, sa privremenim ispustom u kanal Šujnovac.
 - II faza – drugi dio glavnog fekalnog kolektora je trasiran Šehidskom ulicom na Trg Alije Izetbegovića te dalje kroz park do ispusta u rijeku Unu, ukupne dužine 224,89 metara, stacionaža ST 0+599,17,
 - Priključci 1-8 – izvođenje priključenja bočnih ulica sa svim elementima na glavni kolektor je predviđeno da se izvodi samostalno ili kombinacijom izvođenja više priključaka odjednom, u ovisnosti o finansijskim mogućnostima.
 - Katastarske čestice na kojima je predviđena gradnja predmetnog kolektora od FRO1 do ispusta su, k.č. broj: 2292, 429, 430, 431, 434, 2268, 2269, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 451, 452, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 480, 4499, 3114, 2274, 168 i 2261, sve u K.O. Bosanska Krupa.

Budući da je od gradskog organa uprave Bosanska Krupa, kao i od operatora javnog gradskog kanalizacionog sistema traženo očitovanje da li će se ispuštanje fekalnih otpadnih voda vršiti u AB kanal Šujnovac, što se odnosi na postojeći ispust, za koji je upravitelju javnog gradskog kanalizacionog sistema izdata vodna dozvola za privremeno ispuštanje urbanih otpadnih voda ili će se izvoditi predviđeni novi ispust DN 400, u rijeku Unu te da su se navedeni očitovali da će rekonstruisana kanalizaciona mreža biti priključena na postojeći – AB kanal potoka Šujnovac te da se novi ispust DN 400 neće raditi, to se i ovaj akt odnosi samo na prvu fazu gradnje, od FRO1 ST 0+000,00 do privremenog ispusta u kanal Šujnovac FRO 11, stacionaža ST 0+374,28, odnosno priključke 1-7.

Ovaj akt se ne odnosi na fazu II – izvođenje drugog dijela kolektora u dužini 224,89 metara od FRO11 ST 0+374,28 do ispusta u rijeku Unu, ST 0+599,17 te priključka broj 8 (Ulica generala Izeta Nanića) jer je završetak kolektora sa ispusnom građevinom predviđen za gradnju u vodnom dobru rijeke Une, koje je prema članu 12. stav (1) tačka 1. Zakona o vodama („Službene novine F BiH“, broj: 70/06) /gradnja objekata javne infrastrukture/ dozvoljeno.

Međutim, sukladno članu 16. stav (1) tačka 2. /ispuštanje otpadnih voda u površinske vode (kolektori za prijem i transpore otpadnih voda, i sl. / odnosno tačka 15. / zahvati i izgradnja objekata u vodnom dobru iz člana 12. stav (1) tačka 1. Zakona / Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine F BiH“, broj: 31/15, 55/19 i 41/20) su aktivnosti za koje je uvijek potrebno izdavanje vodnih akata.

Nadalje, članom 17. stav (1) tačka 2. (ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju više od 2000 stanovnika), odnosno tačka 15. (zahvati i izgradnja objekata iz člana 12. stav (1) tačka 1. Zakona – izgradnja objekata javne infrastrukture u vodnom dobru vodotoka I kategorije) Pravilnika je u nadležnosti Agencije.

Nadalje, predmetnim glavnim projektom nije definirana linija vodnog dobra niti linija plavljenja – linija velikih voda ranga pojave 1/100 godina tako da se za predviđeni ispust u rijeku Unu ne može utvrditi da nije pod uticajem velikih voda te da neće doći do povrata otpadnih voda uslijed visokog vodostaja rijeke Une.

Ukoliko se izvrši izmjena glavnog projekta na način da se drugi dio kolektora usпусти u postojeći AB kanal Šujnovac izvan linije vodnog dobra, odnosno da se ispuštanje otpadnih voda vrši na postojećem privremenom ispustu za koji je izdata vodna dozvola, a kvalitet i kvantitet otpadnih voda se neće bitno promijeniti, podnosilac zahtjeva neće biti u obavezi pribaviti vodni akt od strane ove Agencije za II fazu gradnje predmetnog fekalnog kolektora.

Obzirom da je utvrđeno da u predmetnom objektu nema aktivnosti definiranih odredbama člana 139. stav (1) Zakona o vodama za koje je obavezno pribavljanje vodnih akata od strane ove Agencije, te da je odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“, br. 26/20 i 96/20) definirano da od momenta stupanja na snagu iste, reguliranje uvjeta ispuštanja tehnoloških otpadnih voda primjenjivat će se u skladu sa odredbama iste, u konkretnom slučaju potrebno je primijeniti odredbe navedene Uredbe.

Iz razloga naprijed navedenih, postupajući prema odredbama člana 218. stav (2) Zakona o upravnom postupku, člana 139. stav (1) Zakona o vodama te člana 8. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, riješeno je kao u dispozitivu ovoga zaključka.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Zaključka može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema Zaključka.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obrađivač akta:

Ahmet Smajlović, dipl. ing. arh.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata



Haris Ališehović, dipl. ing. građ.

Dostaviti:

- GOU Bosanska Krupa, STerzića bb, 77 240 Bosanska Krupa,
- JKP „10. JUL“ d.o.o. Bosanska Krupa, Džemaludina Čauševića bb, 77 240 Bosanska Krupa
- AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- Org.jed. 40 – arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava